

Vidutinė lauko oro temperatūra 2017 m. spalio mėn: 6,6 °C

Dienolaisniai (2017 m. spalio mėn): 308,6

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Vilniaus miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2017 m. spalio mėn.)

Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis						Namo plotas	Apmokestint a šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
				Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui								
		vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ² /mėn	EUR/MWh	EUR/m ² /mėn	kWh/mėn	EUR/mėn
1	M.Mironaitės g. 18	47	2007	18,3	9,3	1,3	-0,3	1,4	8,0	2876,4	8,0	2876,4	0,00280	50,70	0,14	167,84	8,51
2	Sviliškių g. 8	62	2007	22,8	11,00	0,0	0,0	0,0	11,8	3936,7	11,8	3936,7	0,00300	50,70	0,15	179,94	9,12
3	Žirmūnų g. 30C (renov.)	70	2008	28,9	14,47	0,0	0,0	0,0	15,1	4787,4	15,1	4787,4	0,00315	50,70	0,16	188,72	9,57
4	Sviliškių g. 4, 6	116	2007	44,3	18,93	0,0	1,9	0,0	23,4	7056,5	23,4	7056,5	0,00332	50,70	0,17	199,16	10,10
5	Žirmūnų g. 3 (renov.)	61	1965	24,3	7,19	8,1	-0,1	0,0	9,1	2700,0	9,1	2700,0	0,00336	50,70	0,17	201,72	10,23
6	Bajorų kelias 3	52	2009	18,4	8,33	0,8	0,1	1,7	9,2	2686,3	9,2	2686,3	0,00343	50,70	0,17	205,59	10,42
7	Pavilionių g. 33	40	2007	16,2	6,15	0,8	0,0	1,7	9,3	2352,7	9,3	2352,7	0,00396	50,70	0,20	237,37	12,03
8	Pavilionių g. 31	40	2007	17,5	6,08	0,7	0,0	1,9	10,8	2350,7	10,8	2350,7	0,00457	50,70	0,23	274,45	13,91
9	Žirmūnų g. 128 (renov.)	30	1967	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	1550,0	13,9	1550,0	0,00899	50,10	0,45	539,61	27,03
10	Žirmūnų g. 126 (renov.)	90	1967	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	4485,0	40,9	4485,0	0,00912	50,10	0,46	547,17	27,41
1	J.Galvydžio g. 11A	49	2007	22,3	6,1	2,4	0,3	2,4	13,4	2531,4	13,4	2531,4	0,00529	50,70	0,27	317,32	16,09
2	Žirmūnų g. 131 (renov.)	60	1978	42,1	7,7	13,4	1,2	0,0	19,8	3663,8	19,8	3663,8	0,00540	50,70	0,27	324,08	16,43
3	M.Marcinkevičiaus g. 31, 33, 35	46	2001	30,7	5,7	7,2	0,2	0,0	17,6	3175,3	17,6	3175,3	0,00554	50,70	0,28	332,20	16,84
4	M.Marcinkevičiaus g. 37, Baltupio g. 175	34	2003	24,3	5,4	4,9	0,2	0,0	13,8	2349,6	13,8	2349,6	0,00588	50,70	0,30	352,85	17,89
5	Tolminkiemio g. 31	46	2007	27,1	9,0	0,7	0,2	3,1	17,2	2822,0	17,2	2822,0	0,00608	50,70	0,31	364,80	18,50
6	Blindžių g. 7	28	2001	23,5	4,0	3,3	0,0	0,0	16,0	2440,5	16,0	2440,5	0,00655	50,70	0,33	393,22	19,94
7	J.Kubiliaus g. 4	50	2006	26,0	7,0	2,1	0,3	0,0	16,7	2532,4	16,7	2532,4	0,00659	50,70	0,33	395,15	20,03
8	J.Franko g. 8	16	2005	10,4	2,6	0,0	0,1	0,0	7,7	1150,3	7,7	1150,3	0,00671	50,70	0,34	402,57	20,41
9	Tolminkiemio g. 14	46	2006	31,6	9,1	1,3	0,1	3,8	20,9	2989,8	20,9	2989,8	0,00700	50,70	0,35	420,02	21,30
10	S.Žukausko g. 27	23	2002	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	1743,3	12,9	1743,3	0,00739	50,70	0,37	443,31	22,48
1	V.Pietario g. 7	36	1987	20,2	4,5	7,0	0,6	0,0	8,1	2176,9	8,1	2176,9	0,00374	50,70	0,19	224,38	11,38
2	Taikos g. 134, 136	72	1985	56,3	10,2	18,4	2,0	4,6	25,8	4428,1	25,8	4428,1	0,00583	50,70	0,30	349,79	17,73
3	Kovo 11-osios g. 55	37	1985	27,9	5,0	9,8	-0,2	2,4	13,3	2212,4	13,3	2212,4	0,00603	50,70	0,31	361,61	18,33
4	Šviesos g 11 (bt. 41-60)	20	1982	14,2	2,2	4,7	0,0	1,3	7,2	1072,0	7,2	1072,0	0,00674	50,70	0,34	404,59	20,51
5	Šviesos g 14 (bt. 81-100)	20	1975	15,7	2,8	4,9	-0,1	1,4	8,0	1098,2	8,0	1098,2	0,00732	50,70	0,37	439,25	22,27
6	Taikos g. 25, 27	40	1983	33,4	5,6	9,4	0,4	3,2	17,9	2186,7	17,9	2186,7	0,00820	50,70	0,42	491,98	24,94
7	Gedvydžių g. 29 (bt. 1-36)	35	iki 1992	33,9	4,8	10,0	0,3	0,0	18,7	2212,1	18,7	2212,1	0,00847	50,70	0,43	508,37	25,77
8	Gedvydžių g. 20	72	1989	68,6	9,4	15,9	-0,4	0,0	43,7	4195,9	43,7	4195,9	0,01040	50,70	0,53	624,28	31,65
9	Gabijos g. 81 (bt. 1-36)	36	1986	35,0	4,8	8,9	-0,7	0,0	22,1	1988,9	22,1	1988,9	0,01110	50,70	0,56	665,88	33,76
10	Šviesos g 4 (bt. 81-100)	20	1991	18,2	2,9	3,5	-0,3	0,0	12,0	1071,3	12,0	1071,3	0,01124	50,70	0,57	674,27	34,19
1	Peteliškių g. 10 (renov.)	22	iki 1992	14,3	3,1	3,6	0,0	1,2	6,9	1186,7	6,9	1186,7	0,00581	50,70	0,29	348,76	17,68
2	Taikos g. 241, 243, 245	60	1985	49,6	8,7	11,2	0,2	0,0	29,5	3133,6	29,5	3133,6	0,00942	50,70	0,48	565,14	28,65
3	Žemynos g. 25	32	1986	31,9	4,1	8,4	0,0	0,0	18,9	1927,9	18,9	1927,9	0,00979	50,70	0,50	587,69	29,80
4	Musninkų g. 7	60	1980	55,9	7,1	14,8	0,2	0,0	33,8	3251,0	33,8	3251,0	0,01040	50,70	0,53	623,97	31,64
5	Antakalnio g. 118	59	1964	48,4	7,1	13,2	0,5	0,0	27,6	2642,3	27,6	2642,3	0,01044	50,70	0,53	626,65	31,77
6	S.Stanevičiaus g. 7 (bt. 1-40)	40	1987	37,4	4,7	9,5	0,6	0,0	22,6	2155,0	22,6	2155,0	0,01047	50,70	0,53	627,91	31,84

Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui	Namo plotas	a šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
7	Žemynos g. 35	88	1986	89,0	13,6	21,6	-0,8	0,0	54,7	5195,5	54,7	5195,5	0,01052	50,70	0,53	631,30	32,01
8	Kapsų g. 38	70	iki 1992	31,1	6,4	0,3	0,0	0,0	22,2	2072,3	22,2	2072,3	0,01073	50,70	0,54	643,72	32,64
9	Taikos g. 105	71	1985	79,0	10,6	19,6	-1,0	0,0	49,7	4324,5	49,7	4324,5	0,01150	50,70	0,58	689,89	34,98
10	Didlaukio g. 22, 24	31	1986	32,8	4,2	6,1	0,2	0,0	22,4	1870,3	22,4	1870,3	0,01197	50,70	0,61	717,93	36,40
1	Žaliųjų ežerų g. 9 (renov.)	87	1983	34,5	9,5	13,9	-0,5	2,1	11,5	3382,6	11,5	3382,6	0,00340	50,70	0,17	204,02	10,34
2	Smėlio g. 11	33	1958	13,0	3,2	0,0	0,3	0,0	9,5	1237,5	9,5	1237,5	0,00764	50,70	0,39	458,34	23,24
3	Smėlio g. 15	24	1959	16,4	3,9	0,0	0,1	0,0	12,3	1321,7	12,3	1321,7	0,00933	50,70	0,47	559,99	28,39
4	J.Basanavičiaus g. 17A	25	1940	26,7	6,3	4,4	0,0	0,0	16,5	1544,3	16,5	1544,3	0,01066	50,70	0,54	639,79	32,44
5	Kanklių g. 10B	22	1981	19,9	3,0	4,6	-0,3	0,0	12,7	1167,5	12,7	1167,5	0,01087	50,70	0,55	652,25	33,07
6	Šaltkalvių g. 66	108	1990	60,1	8,3	21,3	0,1	0,0	30,3	2642,7	30,3	2642,7	0,01148	50,70	0,58	688,75	34,92
7	Naugarduko g. 56	47	iki 1992	29,4	6,5	0,0	0,9	0,0	22,1	1879,6	22,1	1879,6	0,01176	50,70	0,60	705,59	35,77
8	Parko g. 4	32	1960	18,7	3,6	1,2	-0,5	0,0	14,5	1214,6	14,5	1214,6	0,01195	50,70	0,61	717,18	36,36
9	Gelvonų g. 57	60	1981	65,3	9,9	13,9	-0,1	0,0	41,5	3139,2	41,5	3139,2	0,01322	50,70	0,67	793,10	40,21
10	Parko g. 6	48	1963	36,7	6,3	1,1	0,0	0,0	29,3	1913,9	29,3	1913,9	0,01531	50,70	0,78	918,58	46,57
1	J.Tiškevičiaus g. 6	4	1963	1,8	0,2	0,2	0,0	0,0	1,4	151,0	1,4	151,0	0,00923	50,70	0,47	553,75	28,08
2	V.Grybo g. 30	6	1959	7,2	1,2	0,7	0,0	0,0	5,4	310,9	5,4	310,9	0,01723	50,70	0,87	1033,84	52,42
3	Gedimino pr. 27	4	1940	8,9	1,5	0,3	0,1	0,0	7,0	383,0	7,0	383,0	0,01830	50,70	0,93	1097,73	55,65
4	Vykinto g. 8	4	1955	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	214,3	4,0	214,3	0,01853	50,70	0,94	1111,98	56,38
5	Lentvario g. 1	4	1952	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	108,0	2,1	108,0	0,01907	50,70	0,97	1144,25	58,01
6	S.Skapo g. 6, 8	13	iki 1992	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	397,6	8,2	397,6	0,02057	50,70	1,04	1233,98	62,56
7	Žygio g. 4	6	1940	6,6	0,1	0,0	0,0	0,0	6,0	250,7	6,0	250,7	0,02398	50,70	1,22	1438,66	72,94
8	K.Vanagėlio g. 9	8	iki 1992	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	248,0	7,3	248,0	0,02927	50,70	1,48	1755,97	89,03

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita).

II. Daugiabučiai, suvartojantys mažai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kurių atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs kiti).

III. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su įrengtais dalikliais individualiai šilumos apskaitai (pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistema subalansuota; ant kiekvieno šildymo prietaiso įrengti termostatiniai ventiliai ir šilumos kiekio apskaitos dalikliai; įrengti karšto vandens antimagnetiniai skaitikliai; įrengta nuotolinė duomenų nuskaitymo ir valdymo sistema; įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, butų šildymo prietaisų, butų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenys nuskaitymi vienu metu).

IV. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su senomis nesubalansuotomis vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai.

V. Daugiabučiai, suvartojantys daug šilumos (1959-1992 m. statybos nerenovuoti, nusidėvėję namai, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai).

VI. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai).