

Vidutinė lauko oro temperatūra 2017 m. gruodžio mėn.: 0,5 °C

Dienolapsniai (2017 m. gruodžio mėn.): 472,5

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Vilniaus miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2017 m. gruodžio mėn.)

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis						Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)					
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui				Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)		
					MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh								
			vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup> /mėn	EUR/MWh	EUR/m <sup>2</sup> /mėn	kWh/mėn	EUR/mėn
I	1	Žirmūnų g. 30C (renov.)	70	2008	45,6	8,98	0,0	0,0	0,0	33,2	4787,4	33,2	4787,4	0,00693	50,10	0,35	415,97	20,84
I	2	Sviliškių g. 8	62	2007	39,1	11,09	0,0	-1,0	0,0	29,0	3936,7	29,0	3936,7	0,00738	50,10	0,37	442,63	22,18
I	3	M.Mironaitės g. 18	47	2007	32,7	9,20	1,3	-1,1	4,2	23,3	2876,4	23,3	2876,4	0,00811	50,10	0,41	486,82	24,39
I	4	Pavilnionių g. 31	40	2007	26,4	6,32	0,7	0,0	3,5	19,4	2350,7	19,4	2350,7	0,00826	50,10	0,41	495,67	24,83
I	5	Žaliųjų ežerų g. 9 (renov.)	87	1983	50,1	9,71	13,9	-1,5	5,0	28,0	3382,6	28,0	3382,6	0,00829	50,10	0,42	497,52	24,93
I	6	V.Pietario g. 7	36	1987	30,2	4,56	7,0	0,4	0,0	18,2	2176,9	18,2	2176,9	0,00837	50,10	0,42	502,32	25,17
I	7	Žirmūnų g. 3 (renov.)	61	1965	38,7	7,40	8,1	-0,6	0,0	23,8	2700,0	23,8	2700,0	0,00882	50,10	0,44	529,41	26,52
I	8	Bajorų kelias 3	52	2009	32,3	8,22	0,8	-0,5	4,3	23,8	2686,3	23,8	2686,3	0,00886	50,10	0,44	531,35	26,62
I	9	Pavilnionių g. 33	40	2007	29,5	6,51	0,7	0,0	4,0	22,2	2352,7	22,2	2352,7	0,00945	50,10	0,47	567,28	28,42
I	10	Žirmūnų g. 131 (renov.)	60	1978	59,6	8,26	13,4	0,0	0,0	38,0	3663,8	38,0	3663,8	0,01037	50,10	0,52	622,44	31,18
I	11	Peteliškių g. 10 (renov.)	22	iki 1992	19,9	3,59	3,6	0,0	2,2	12,4	1186,7	12,4	1186,7	0,01043	50,10	0,52	625,89	31,36
I	12	J.Galvydžio g. 11A	49	2007	37,7	6,07	2,4	-0,5	5,3	29,7	2531,4	29,7	2531,4	0,01173	50,10	0,59	703,60	35,25
I	13	M.Marcinkevičiaus g. 31, 33, 35	46	2001	51,2	5,98	7,2	-0,2	0,0	38,2	3175,3	38,2	3175,3	0,01202	50,10	0,60	721,16	36,13
I	14	J.Franko g. 8	16	2005	17,1	2,56	0,0	0,2	0,0	14,3	1150,3	14,3	1150,3	0,01245	50,10	0,62	746,82	37,42
I	15	M.Marcinkevičiaus g. 37, Baltupio g. 175	34	2003	40,0	6,26	4,9	-0,7	0,0	29,5	2349,6	29,5	2349,6	0,01257	50,10	0,63	754,03	37,78
I	16	Blindžių g. 7	28	2001	38,4	3,54	3,3	0,0	0,0	31,0	2440,5	31,0	2440,5	0,01269	50,10	0,64	761,13	38,13
I	17	J.Kubiliaus g. 4	50	2006	41,0	7,05	2,1	-0,5	0,0	32,3	2532,4	32,3	2532,4	0,01276	50,10	0,64	765,33	38,34
I	18	S.Žukausko g. 27	23	2002	22,8	0,00	0,0	0,0	0,0	22,8	1743,3	22,8	1743,3	0,01310	50,10	0,66	786,22	39,39
I	19	Tolminkiemio g. 31	46	2007	46,3	9,27	0,7	-0,7	6,7	37,0	2822,0	37,0	2822,0	0,01311	50,10	0,66	786,70	39,41
I	20	Šviesos g 11 (bt. 41-60)	20	1982	22,1	2,52	4,7	-0,1	2,7	14,9	1072,0	14,9	1072,0	0,01394	50,10	0,70	836,53	41,91
I	21	Taikos g. 134, 136	72	1985	90,8	10,89	18,4	-1,3	11,3	62,7	4428,1	62,7	4428,1	0,01417	50,10	0,71	850,03	42,59
I	22	Kovo 11-osios g. 55	37	1985	46,4	5,34	9,8	-0,6	5,7	31,9	2212,4	31,9	2212,4	0,01440	50,10	0,72	863,92	43,28
II	1	Žirmūnų g. 126 (renov.)	90	1967	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	4485,0	59,7	4485,0	0,01330	49,60	0,66	798,14	39,59
II	2	Tolminkiemio g. 14	46	2006	51,8	9,2	1,3	-0,8	7,6	42,0	2989,8	42,0	2989,8	0,01405	50,10	0,70	843,06	42,24
II	3	Žirmūnų g. 128 (renov.)	30	1967	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	1550,0	22,9	1550,0	0,01475	49,60	0,73	884,75	43,88
II	4	Šviesos g 14 (bt. 81-100)	20	1975	24,1	3,0	4,9	-0,4	3,0	16,6	1098,2	16,6	1098,2	0,01514	50,10	0,76	908,34	45,51
II	5	Smėlio g. 11	33	1958	22,4	3,3	0,0	-0,1	0,0	19,2	1237,5	19,2	1237,5	0,01552	50,10	0,78	931,32	46,66
II	6	Taikos g. 25, 27	40	1983	49,3	5,7	9,4	-0,2	6,2	34,4	2186,7	34,4	2186,7	0,01571	50,10	0,79	942,60	47,22
II	7	Kapsų g. 38	70	iki 1992	43,3	7,5	0,3	0,0	0,0	33,5	2072,3	33,5	2072,3	0,01617	50,10	0,81	970,44	48,62
II	8	Smėlio g. 15	24	1959	25,7	3,9	0,0	-0,5	0,0	22,3	1321,7	22,3	1321,7	0,01691	50,10	0,85	1014,39	50,82
II	9	Taikos g. 241, 243, 245	60	1985	77,3	8,9	11,2	-0,6	0,0	57,8	3133,6	57,8	3133,6	0,01846	50,10	0,92	1107,33	55,48
II	10	Musninkų g. 7	60	1980	80,9	7,9	14,8	-2,7	0,0	60,9	3251,0	60,9	3251,0	0,01872	50,10	0,94	1123,34	56,28
II	11	S.Stanevičiaus g. 7 (bt. 1-40)	40	1987	55,6	5,1	9,5	0,0	0,0	40,9	2155,0	40,9	2155,0	0,01900	50,10	0,95	1140,12	57,12
II	12	Antakalnio g. 118	59	1964	69,5	6,4	13,2	-0,6	0,0	50,5	2642,3	50,5	2642,3	0,01911	50,10	0,96	1146,65	57,45
II	13	Žemynos g. 25	32	1986	50,5	4,0	8,4	0,0	0,0	37,1	1927,9	37,1	1927,9	0,01923	50,10	0,96	1153,95	57,81

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui	Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
II	14	Šviesos g 4 (bt. 81-100)	20	1991	26,9	3,0	3,5	-0,5	0,0	21,0	1071,3	21,0	1071,3	0,01958	50,10	0,98	1174,51	58,84
II	16	Žemynos g. 35	88	1986	136,7	13,8	21,6	-1,4	0,0	102,8	5195,5	102,8	5195,5	0,01979	50,10	0,99	1187,25	59,48
II	17	Gedvydžių g. 20	72	1989	107,3	9,7	15,9	-1,4	0,0	83,1	4195,9	83,1	4195,9	0,01981	50,10	0,99	1188,33	59,54
II	18	Gabijos g. 81 (bt. 1-36)	36	1986	53,2	5,1	8,9	-0,7	0,0	39,9	1988,9	39,9	1988,9	0,02005	50,10	1,00	1203,13	60,28
II	19	Taikos g. 105	71	1985	115,7	11,0	19,6	-1,9	0,0	86,9	4324,5	86,9	4324,5	0,02010	50,10	1,01	1205,98	60,42
II	20	Gedvydžių g. 29 (bt. 1-36)	35	iki 1992	59,9	5,2	10,0	-0,4	0,0	45,0	2212,1	45,0	2212,1	0,02036	50,10	1,02	1221,68	61,21
II	21	Kanklių g. 10B	22	1981	32,1	3,8	4,6	-0,1	0,0	23,9	1167,5	23,9	1167,5	0,02043	50,10	1,02	1225,93	61,42
II	22	Didlaukio g. 22, 24	31	1986	49,5	4,6	6,1	-0,3	0,0	39,1	1870,3	39,1	1870,3	0,02089	50,10	1,05	1253,55	62,80
III	1	Naugarduko g. 56	47	iki 1992	46,5	6,1	0,0	0,4	0,0	40,1	1879,6	40,1	1879,6	0,02131	50,10	1,07	1278,73	64,06
III	2	Gelvonų g. 57	60	1981	95,0	10,1	13,9	-1,3	0,0	72,2	3139,2	72,2	3139,2	0,02302	50,10	1,15	1380,92	69,18
III	3	Šaltkalvių g. 66	108	1990	90,1	8,6	21,3	-0,8	0,0	61,1	2642,7	61,1	2642,7	0,02312	50,10	1,16	1387,04	69,49
III	4	Parko g. 4	32	1960	32,7	3,7	1,2	-0,8	0,0	28,6	1214,6	28,6	1214,6	0,02357	50,10	1,18	1414,00	70,84
III	5	Parko g. 6	48	1963	53,8	6,5	1,1	-0,7	0,0	47,0	1913,9	47,0	1913,9	0,02456	50,10	1,23	1473,76	73,84
IV	1	Gedimino pr. 27	4	1940	14,2	1,8	0,3	-0,2	0,0	12,4	383,0	12,4	383,0	0,03227	50,10	1,62	1935,96	96,99
IV	2	Vykinto g. 8	4	1955	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	214,3	7,0	214,3	0,03279	50,10	1,64	1967,25	98,56
IV	3	V.Grybo g. 30	6	1959	12,2	1,0	0,7	-0,1	0,0	10,5	310,9	10,5	310,9	0,03378	50,10	1,69	2026,67	101,54
IV	4	Lentvario g. 1	4	1952	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	108,0	3,9	108,0	0,03567	50,10	1,79	2140,27	107,23
IV	5	S.Skapo g. 6, 8	13	iki 1992	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	397,6	15,0	397,6	0,03764	50,10	1,89	2258,37	113,14
IV	6	K.Vanagėlio g. 9	8	iki 1992	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	248,0	9,8	248,0	0,03968	50,10	1,99	2380,55	119,27
IV	7	Žygio g. 4	6	1940	10,9	0,1	0,0	0,0	0,0	10,3	250,7	10,3	250,7	0,04096	50,10	2,05	2457,45	123,12

### Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

**I.** Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita).

**II.** Daugiabučiai, suvartojantys mažai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kurių atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs kiti).

**III.** Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su įrengtais dalikliais individualiai šilumos apskaitai (pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistema subalansuota; ant kiekvieno šildymo prietaiso įrengti termostatiniai ventiliai ir šilumos kiekio apskaitos dalikliai; įrengti karšto vandens antimagnetiniai skaitikliai; įrengta nuotolinė duomenų nuskaitymo ir valdymo sistema; įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, butų šildymo prietaisų, butų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenys nuskaitomi vienu metu).

**IV.** Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su senomis nesubalansuotomis vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai.

**V.** Daugiabučiai, suvartojantys daug šilumos (1959-1992 m. statybos nerenovuoti, nusidėvėję namai, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai).

**VI.** Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai).