

Vidutinė lauko oro temperatūra
2018 m. sausio mėn:
Dienolaipsniai (2018 m. sausio
mėn):

-2,3 ⁰ C
550,8

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Vilniaus miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2018 m. sausio mėn.)

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis						Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)					
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui				Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)		
																	MWh	MWh
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ² /mėn	EUR/MWh	EUR/m ² /mėn	kWh/mėn	EUR/mėn			
I	1	M.Mironaitės g. 18	47	2007	38,2	9,46	1,3	0,2	4,9	27,3	2876,4	27,3	2876,4	0,00948	50,50	0,48	568,82	28,73
I	2	Svilikių g. 8	62	2007	45,8	11,10	0,0	-2,8	0,0	37,5	3936,7	37,5	3936,7	0,00952	50,50	0,48	570,90	28,83
I	3	Žaliųjų ežerų g. 9 (renov.)	87	1983	56,4	9,59	13,9	-0,1	5,9	32,9	3382,6	32,9	3382,6	0,00974	50,50	0,49	584,10	29,50
I	4	V.Pietario g. 7	36	1987	34,7	4,62	7,0	1,2	0,0	21,9	2176,9	21,9	2176,9	0,01004	50,50	0,51	602,53	30,43
I	5	Pavilionių g. 31	40	2007	31,6	6,57	0,7	0,0	4,4	24,3	2350,7	24,3	2350,7	0,01035	50,50	0,52	621,13	31,37
I	6	Žirmūnų g. 3 (renov.)	61	1965	45,3	8,26	8,1	0,5	0,0	28,5	2700,0	28,5	2700,0	0,01054	50,50	0,53	632,67	31,95
I	7	Bajorų kelias 3	52	2009	38,5	8,94	0,8	0,1	5,2	28,6	2686,3	28,6	2686,3	0,01065	50,50	0,54	639,08	32,27
I	8	Žirmūnų g. 30C	70	2008	67,0	12,40	0,0	0,0	0,0	53,2	4787,4	53,2	4787,4	0,01111	50,50	0,56	666,69	33,67
I	9	Pavilionių g. 33	40	2007	34,7	6,39	0,8	0,0	5,0	27,5	2352,7	27,5	2352,7	0,01171	50,50	0,59	702,40	35,47
I	10	S.Žukausko g. 27	23	2002	24,4	3,08	0,0	0,6	0,0	20,7	1743,3	20,7	1743,3	0,01189	50,50	0,60	713,15	36,01
I	11	Peteliškių g. 10 (renov.)	22	iki 1992	22,8	3,54	3,6	0,0	2,6	14,6	1186,7	14,6	1186,7	0,01231	50,50	0,62	738,39	37,29
I	12	Žirmūnų g. 131 (renov.)	60	1978	70,0	7,81	13,4	1,4	0,0	47,4	3663,8	47,4	3663,8	0,01293	50,50	0,65	776,10	39,19
I	13	M.Marcinkevičiaus g. 31, 33, 35	46	2001	57,7	6,40	7,2	0,3	0,0	43,7	3175,3	43,7	3175,3	0,01376	50,50	0,70	825,88	41,71
I	14	J.Galvydžio g. 11A	49	2007	44,4	6,64	2,4	0,1	6,3	35,2	2531,4	35,2	2531,4	0,01391	50,50	0,70	834,53	42,14
I	15	Blindžių g. 7	28	2001	43,9	2,89	3,3	0,0	0,0	36,0	2440,5	36,0	2440,5	0,01476	50,50	0,75	885,56	44,72
I	16	M.Marcinkevičiaus g. 37, Baltupio g. 175	34	2003	46,0	5,73	4,9	0,3	0,0	35,1	2349,6	35,1	2349,6	0,01493	50,50	0,75	895,93	45,24
I	17	Tolminkiemio g. 31	46	2007	54,1	9,84	0,7	0,4	7,8	43,2	2822,0	43,2	2822,0	0,01531	50,50	0,77	918,48	46,38
I	18	J.Franko g. 8	16	2005	20,3	2,63	0,0	-0,3	0,0	18,0	1150,3	18,0	1150,3	0,01569	50,50	0,79	941,38	47,54
I	19	J.Kubiliaus g. 4	50	2006	49,1	7,76	0,0	0,4	0,0	41,0	2532,4	41,0	2532,4	0,01617	50,50	0,82	970,29	49,00
I	20	Taikos g. 134, 136	72	1985	101,9	11,27	18,4	0,6	12,9	71,6	4428,1	71,6	4428,1	0,01618	50,50	0,82	970,57	49,01
I	21	Kovo 11-osios g. 55	37	1985	51,2	4,97	9,8	0,2	6,5	36,2	2212,4	36,2	2212,4	0,01637	50,50	0,83	982,11	49,60
I	22	Šviesos g 11 (bt. 41-60)	20	1982	25,3	2,34	4,7	-0,1	3,3	18,4	1072,0	18,4	1072,0	0,01714	50,50	0,87	1028,17	51,92
II	1	S.Stanevičiaus g. 7 (bt. 1-40)	40	1987	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	2155,0	28,7	2155,0	0,01331	50,50	0,67	798,57	40,33
II	2	Žirmūnų g. 126 (renov.)	90	1967	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	65,6	4485,0	65,6	4485,0	0,01464	49,90	0,73	878,13	43,82
II	3	Žirmūnų g. 128 (renov.)	30	1967	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	1550,0	25,3	1550,0	0,01632	49,90	0,81	979,28	48,87
II	4	Tolminkiemio g. 14	46	2006	62,0	10,0	1,3	0,3	9,1	50,4	2989,8	50,4	2989,8	0,01684	50,50	0,85	1010,67	51,04
II	5	Taikos g. 25, 27	40	1983	54,3	5,9	9,4	0,6	6,9	38,5	2186,7	38,5	2186,7	0,01761	50,50	0,89	1056,58	53,36
II	6	Šviesos g 14 (bt. 81-100)	20	1975	27,5	3,0	4,9	0,1	3,5	19,5	1098,2	19,5	1098,2	0,01773	50,50	0,90	1063,61	53,71
II	7	Kapsų g. 38	70	iki 1992	49,6	6,4	0,3	0,0	0,0	39,4	2072,3	39,4	2072,3	0,01902	50,50	0,96	1141,30	57,64
II	8	Musninkų g. 7	60	1980	90,3	8,1	14,8	2,6	0,0	64,8	3251,0	64,8	3251,0	0,01994	50,50	1,01	1196,37	60,42
II	9	Smėlio g. 11	33	1958	29,6	3,7	0,0	0,2	0,0	25,7	1237,5	25,7	1237,5	0,02075	50,50	1,05	1245,02	62,87
II	10	Gedvydžių g. 29 (bt. 1-36)	35	iki 1992	63,2	5,0	10,0	0,3	0,0	47,9	2212,1	47,9	2212,1	0,02167	50,50	1,09	1300,34	65,67
II	11	Taikos g. 241, 243, 245	60	1985	88,1	8,9	11,2	0,0	0,0	68,0	3133,6	68,0	3133,6	0,02170	50,50	1,10	1302,21	65,76
II	12	Antakalnio g. 118	59	1964	77,7	6,5	13,2	0,2	0,0	57,8	2642,3	57,8	2642,3	0,02186	50,50	1,10	1311,47	66,23
II	13	Žemynos g. 25	32	1986	56,2	4,8	8,4	0,0	0,0	42,6	1927,9	42,6	1927,9	0,02210	50,50	1,12	1326,11	66,97

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui	Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
II	14	Žemynos g. 35	88	1986	151,8	13,3	21,6	1,0	0,0	115,8	5195,5	115,8	5195,5	0,02229	50,50	1,13	1337,52	67,54
II	16	Gedvydžių g. 20	72	1989	119,4	9,9	15,9	0,0	0,0	93,6	4195,9	93,6	4195,9	0,02231	50,50	1,13	1338,55	67,60
II	17	Šviesos g 4 (bt. 81-100)	20	1991	30,4	3,1	3,5	-0,2	0,0	23,9	1071,3	23,9	1071,3	0,02234	50,50	1,13	1340,62	67,70
II	18	Taikos g. 105	71	1985	128,4	10,3	19,6	0,0	0,0	98,5	4324,5	98,5	4324,5	0,02277	50,50	1,15	1366,31	69,00
II	19	Gabijos g. 81 (bt. 1-36)	36	1986	59,0	4,2	8,9	0,5	0,0	45,4	1988,9	45,4	1988,9	0,02284	50,50	1,15	1370,67	69,22
II	20	Kanklių g. 10B	22	1981	36,6	4,2	4,6	-0,3	0,0	28,1	1167,5	28,1	1167,5	0,02406	50,50	1,22	1443,58	72,90
II	21	Didlaukio g. 22, 24	31	1986	56,2	4,4	6,1	0,6	0,0	45,1	1870,3	45,1	1870,3	0,02414	50,50	1,22	1448,25	73,14
III	1	Gelvonų g. 57	60	1981	106,8	9,7	13,9	0,9	0,0	82,2	3139,2	82,2	3139,2	0,02618	50,50	1,32	1570,76	79,32
III	2	Naugarduko g. 56	47	iki 1992	57,0	6,5	0,0	1,1	0,0	49,4	1879,6	49,4	1879,6	0,02630	50,50	1,33	1578,15	79,70
III	3	Parko g. 4	32	1960	36,9	3,6	1,2	-0,2	0,0	32,3	1214,6	32,3	1214,6	0,02660	50,50	1,34	1595,73	80,58
III	4	Šaltkalvių g. 66	108	1990	102,0	7,9	21,3	0,2	0,0	72,7	2642,7	72,7	2642,7	0,02751	50,50	1,39	1650,79	83,36
III	5	Parko g. 6	48	1963	60,1	5,8	1,1	0,3	0,0	52,9	1913,9	52,9	1913,9	0,02765	50,50	1,40	1659,10	83,78
IV	2	V.Grybo g. 30	6	1959	13,8	1,0	0,7	0,0	0,0	12,0	310,9	12,0	310,9	0,03870	50,50	1,95	2321,91	117,26
IV	3	Vykinto g. 8	4	1955	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	214,3	8,4	214,3	0,03927	50,50	1,98	2356,10	118,98
IV	4	Lentvario g. 1	4	1952	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	108,0	4,5	108,0	0,04158	50,50	2,10	2494,95	125,99
IV	5	Žygio g. 4	6	1940	12,2	0,2	0,0	0,0	0,0	11,6	250,7	11,6	250,7	0,04621	50,50	2,33	2772,47	140,01
IV	6	K.Vanagėlio g. 9	8	iki 1992	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	248,0	12,7	248,0	0,05118	50,50	2,58	3070,52	155,06
IV	7	S.Skapo g. 6, 8	13	iki 1992	61,7	5,1	9,5	0,6	0,0	46,4	397,6	46,4	397,6	0,11677	50,50	5,90	7005,92	353,80

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita).

II. Daugiabučiai, suvartojantys mažai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kurių atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs kiti).

III. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su įrengtais dalikliais individualiai šilumos apskaitai (pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistema subalansuota; ant kiekvieno šildymo prietaiso įrengti termostatiniai ventiliai ir šilumos kiekio apskaitos dalikliai; įrengti karšto vandens antimagnetiniai skaitikliai; įrengta nuotolinė duomenų nuskaitymo ir valdymo sistema; įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, butų šildymo prietaisų, butų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenys nuskaityti vienu metu).

IV. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su senomis nesubalansuotomis vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai.

V. Daugiabučiai, suvartojantys daug šilumos (1959-1992 m. statybos nerenovuoti, nusidėvėję namai, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai).

VI. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai).