

Vidutinė lauko oro temperatūra 2018 m. kovo mėn: -2,1^oC

Dienolaipsniai (2018 m. kovo mėn): 623,1

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Vilniaus miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2018 m. kovo mėn.)

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis						Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui								
					vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh								
I	1	Žirmūnų g. 30C	70	2008	48,3	9,07	0,0	0,0	0,0	34,9	4787,4	34,9	4787,4	0,00729	50,70	0,37	437,26	22,17
I	2	Pavilnionių g. 31	40	2007	25,6	6,79	0,7	0,0	3,3	18,2	2350,7	18,2	2350,7	0,00772	50,70	0,39	463,43	23,50
I	3	Sviliškių g. 8	62	2007	41,3	11,34	0,0	-0,8	0,0	30,8	3936,7	30,8	3936,7	0,00782	50,70	0,40	469,14	23,79
I	4	M.Mironaitės g. 18	47	2007	33,0	10,10	1,3	-1,1	4,1	22,8	2876,4	22,8	2876,4	0,00791	50,70	0,40	474,72	24,07
I	5	V.Pietario g. 7	36	1987	30,2	4,57	7,0	0,4	0,0	18,2	2176,9	18,2	2176,9	0,00837	50,70	0,42	502,18	25,46
I	6	Bajorų kelias 3	52	2009	32,5	8,85	0,8	-1,1	4,3	24,0	2686,3	24,0	2686,3	0,00894	50,70	0,45	536,35	27,19
I	7	Pavilnionių g. 33	40	2007	28,6	6,20	0,8	0,0	3,9	21,7	2352,7	21,7	2352,7	0,00920	50,70	0,47	552,22	28,00
I	8	Žaliųjų ežerų g. 9 (renov.)	87	1983	56,6	9,55	13,9	-0,4	6,0	33,5	3382,6	33,5	3382,6	0,00991	50,70	0,50	594,55	30,14
I	9	Žirmūnų g. 3 (renov.)	61	1965	42,9	8,01	8,1	-0,2	0,0	27,0	2700,0	27,0	2700,0	0,00999	50,70	0,51	599,36	30,39
I	10	J.Galvydžio g. 11A	49	2007	39,6	6,96	2,4	-0,6	5,5	30,8	2531,4	30,8	2531,4	0,01216	50,70	0,62	729,58	36,99
I	11	M.Marcinkevičiaus g. 31, 33, 35	46	2001	52,1	6,49	7,2	-0,6	0,0	39,0	3175,3	39,0	3175,3	0,01228	50,70	0,62	736,53	37,34
I	12	Peteliškių g. 10 (renov.)	22	iki 1992	22,8	3,23	3,6	0,0	2,7	15,2	1186,7	15,2	1186,7	0,01283	50,70	0,65	769,89	39,03
I	13	J.Franko g. 8	16	2005	18,1	2,82	0,0	-0,1	0,0	15,4	1150,3	15,4	1150,3	0,01335	50,70	0,68	800,76	40,60
I	14	Žirmūnų g. 131 (renov.)	60	1978	71,6	9,16	13,4	-0,2	0,0	49,3	3663,8	49,3	3663,8	0,01346	50,70	0,68	807,56	40,94
I	15	S.Žukausko g. 27	23	2002	23,9	0,00	0,0	0,0	0,0	23,9	1743,3	23,9	1743,3	0,01372	50,70	0,70	823,25	41,74
I	16	Tolminkiemio g. 31	46	2007	48,9	9,70	0,7	-0,7	7,1	39,2	2822,0	39,2	2822,0	0,01388	50,70	0,70	833,01	42,23
I	17	M.Marcinkevičiaus g. 37, Baltupio g. 175	34	2003	43,0	5,81	4,9	-0,5	0,0	32,8	2349,6	32,8	2349,6	0,01398	50,70	0,71	838,63	42,52
I	18	Blindžių g. 7	28	2001	42,2	3,01	3,3	0,0	0,0	34,6	2440,5	34,6	2440,5	0,01419	50,70	0,72	851,14	43,15
I	19	J.Kubiliaus g. 4	50	2006	43,8	6,97	0,0	-0,8	0,0	37,6	2532,4	37,6	2532,4	0,01486	50,70	0,75	891,72	45,21
I	20	Šviesos g 11 (bt. 41-60)	20	1982	24,3	2,63	4,7	-0,2	3,1	17,1	1072,0	17,1	1072,0	0,01594	50,70	0,81	956,14	48,48
I	21	Kovo 11-osios g. 55	37	1985	49,9	5,06	9,8	-0,3	6,4	35,4	2212,4	35,4	2212,4	0,01599	50,70	0,81	959,17	48,63
I	22	Taikos g. 134, 136	72	1985	104,1	10,83	18,4	-0,6	13,6	75,5	4428,1	75,5	4428,1	0,01705	50,70	0,86	1023,19	51,88
II	1	Žirmūnų g. 126 (renov.)	90	1967	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	60,7	4485,0	60,7	4485,0	0,01354	50,10	0,68	812,15	40,69
II	2	Tolminkiemio g. 14	46	2006	53,8	10,1	1,3	-0,7	7,7	43,0	2989,8	43,0	2989,8	0,01438	50,70	0,73	862,97	43,75
II	3	Smėlio g. 11	33	1958	21,9	3,4	0,0	0,1	0,0	18,4	1237,5	18,4	1237,5	0,01484	50,70	0,75	890,64	45,16
II	4	Žirmūnų g. 128 (renov.)	30	1967	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6	1550,0	24,6	1550,0	0,01589	50,10	0,80	953,46	47,77
II	5	Šviesos g 14 (bt. 81-100)	20	1975	26,4	2,7	4,9	-0,3	3,4	19,0	1098,2	19,0	1098,2	0,01731	50,70	0,88	1038,59	52,66
II	6	Taikos g. 25, 27	40	1983	53,7	6,1	9,4	-0,2	6,9	38,5	2186,7	38,5	2186,7	0,01759	50,70	0,89	1055,37	53,51
II	7	Smėlio g. 15	24	1959	27,4	4,2	0,0	-0,5	0,0	23,7	1321,7	23,7	1321,7	0,01795	50,70	0,91	1076,90	54,60
II	8	Musninkų g. 7	60	1980	87,9	8,0	14,8	-0,3	0,0	65,3	3251,0	65,3	3251,0	0,02009	50,70	1,02	1205,34	61,11
II	9	Gedvydžių g. 29 (bt. 1-36)	35	iki 1992	59,8	5,1	10,0	-0,3	0,0	45,0	2212,1	45,0	2212,1	0,02034	50,70	1,03	1220,27	61,87
II	10	Taikos g. 241, 243, 245	60	1985	84,1	9,1	11,2	-0,4	0,0	64,2	3133,6	64,2	3133,6	0,02049	50,70	1,04	1229,51	62,34
II	11	S.Stanevičiaus g. 7 (bt. 1-40)	40	1987	59,0	4,8	9,5	0,2	0,0	44,4	2155,0	44,4	2155,0	0,02060	50,70	1,04	1236,01	62,67
II	12	Kapsų g. 38	70	iki 1992	52,9	6,2	0,3	0,0	0,0	44,3	2072,3	44,3	2072,3	0,02136	50,70	1,08	1281,58	64,98
II	13	Antakalnio g. 118	59	1964	75,4	6,0	13,2	-0,4	0,0	56,5	2642,3	56,5	2642,3	0,02139	50,70	1,08	1283,24	65,06
II	14	Gedvydžių g. 20	72	1989	114,5	9,4	15,9	-1,3	0,0	90,5	4195,9	90,5	4195,9	0,02158	50,70	1,09	1294,59	65,64

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui	Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
II	16	Žemynos g. 35	88	1986	148,4	14,0	21,6	-1,0	0,0	113,8	5195,5	113,8	5195,5	0,02191	50,70	1,11	1314,61	66,65
II	17	Žemynos g. 25	32	1986	55,4	3,4	8,4	0,0	0,0	42,2	1927,9	42,2	1927,9	0,02191	50,70	1,11	1314,84	66,66
II	18	Taikos g. 105	71	1985	125,8	9,7	19,6	-0,7	0,0	97,2	4324,5	97,2	4324,5	0,02248	50,70	1,14	1349,03	68,40
II	19	Gabijos g. 81 (bt. 1-36)	36	1986	58,5	4,1	8,9	0,0	0,0	45,5	1988,9	45,5	1988,9	0,02287	50,70	1,16	1372,39	69,58
II	20	Šviesos g 4 (bt. 81-100)	20	1991	31,2	2,9	3,5	-0,4	0,0	25,2	1071,3	25,2	1071,3	0,02352	50,70	1,19	1411,47	71,56
II	21	Kanklių g. 10B	22	1981	36,3	4,1	4,6	-0,9	0,0	28,6	1167,5	28,6	1167,5	0,02447	50,70	1,24	1468,45	74,45
II	22	Didlaukio g. 22, 24	31	1986	56,7	4,5	6,1	0,1	0,0	46,0	1870,3	46,0	1870,3	0,02461	50,70	1,25	1476,80	74,87
III	1	Naugarduko g. 56	47	iki 1992	51,5	6,1	0,0	0,4	0,0	45,0	1879,6	45,0	1879,6	0,02393	50,70	1,21	1435,53	72,78
III	2	Gelvonų g. 57	60	1981	105,2	9,9	13,9	-0,3	0,0	81,7	3139,2	81,7	3139,2	0,02603	50,70	1,32	1561,58	79,17
III	3	Parko g. 4	32	1960	36,4	3,7	1,2	-0,6	0,0	32,2	1214,6	32,2	1214,6	0,02653	50,70	1,34	1591,68	80,70
III	4	Šaltkalvių g. 66	108	1990	99,5	8,9	21,3	-0,9	0,0	70,2	2642,7	70,2	2642,7	0,02657	50,70	1,35	1594,19	80,83
III	5	Parko g. 6	48	1963	59,7	6,4	1,1	-0,6	0,0	52,9	1913,9	52,9	1913,9	0,02763	50,70	1,40	1657,56	84,04
IV	1	Vykinto g. 8	4	1955	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	214,3	8,1	214,3	0,03778	50,70	1,92	2266,52	114,91
IV	2	Gedimino pr. 27	4	1940	16,6	1,7	0,3	-0,1	0,0	14,7	383,0	14,7	383,0	0,03833	50,70	1,94	2299,86	116,60
IV	3	V.Grybo g. 30	6	1959	14,4	1,1	0,7	-0,1	0,0	12,7	310,9	12,7	310,9	0,04075	50,70	2,07	2445,22	123,97
IV	4	Lentvario g. 1	4	1952	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	108,0	4,4	108,0	0,04097	50,70	2,08	2458,26	124,63
IV	5	S.Skapo g. 6, 8	13	iki 1992	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	397,6	16,3	397,6	0,04109	50,70	2,08	2465,55	125,00
IV	6	Žygio g. 4	6	1940	11,9	0,1	0,0	0,0	0,0	11,4	250,7	11,4	250,7	0,04535	50,70	2,30	2721,01	137,95
IV	7	K.Vanagėlio g. 9	8	iki 1992	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	248,0	12,8	248,0	0,05148	50,70	2,61	3088,91	156,61

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita).

II. Daugiabučiai, suvartojantys mažai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kurių atitvarų varža atitinka tik minimalius šiuolaikinius reikalavimus, nedidelio aukštingumo ir mažiau energetiškai efektyvios pastato formos ir panašūs kiti).

III. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su įrengtais dalikliais individualiai šilumos apskaitai (pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistema subalansuota; ant kiekvieno šildymo prietaiso įrengti termostatiniai ventiliai ir šilumos kiekio apskaitos dalikliai; įrengti karšto vandens antimagnetiniai skaitikliai; įrengta nuotolinė duomenų nuskaitymo ir valdymo sistema; įvadinio šilumos apskaitos prietaiso, butų šildymo prietaisų, butų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenys nuskaitomi vienu metu).

IV. Daugiabučiai, pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, su senomis nesubalansuotomis vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis, dalikliai individualiai šilumos apskaitai neįrengti, karšto vandens suvartojimą deklaruoja patys gyventojai.

V. Daugiabučiai, suvartojantys daug šilumos (1959-1992 m. statybos nerenovuoti, nusidėvėję namai, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai).

VI. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, labai prastos šiluminės izoliacijos namai).