

Vidutinė lauko oro temperatūra 2019 m. vasario mėn.

0.6^oC

Dienolaisniai (2019 m. vasario mėn):

487.2

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Vilniaus miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2019 m. vasario mėn.)

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis						Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
					iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui								
					MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh								
vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ² /mėn	EUR/MWh	EUR/m ² /mėn	kWh/mėn	EUR/mėn				
I	1	Sviliškių g. 8	62	2007	36.05	9.91	0.00	-0.37	0.00	26.51	3936.7	26.51	3936.7	0.00673	55.60	0.37	404.04	22.46
I	2	Žirmūnų g. 30C	70	2008	45.06	9.12	0.00	0.00	0.00	33.12	4787.4	33.12	4787.4	0.00692	55.60	0.38	415.10	23.08
I	3	Žaliųjų ežerų g. 9 (renov.)	87	1983	47.35	7.66	15.95	0.04	4.27	23.70	3382.6	23.70	3382.6	0.00701	55.60	0.39	420.40	23.37
I	4	V.Pietario g. 7	36	1987	25.63	4.31	6.28	-0.49	0.00	15.52	2176.9	15.52	2176.9	0.00713	55.60	0.40	427.88	23.79
I	5	M.Mironaitės g. 18	47	2007	29.76	7.99	0.86	-0.44	3.84	21.36	2876.4	21.36	2876.4	0.00742	55.60	0.41	445.50	24.77
I	6	Pavilnionių g. 31	40	2007	24.01	5.68	0.25	0.00	3.25	18.07	2350.7	18.07	2350.7	0.00769	55.60	0.43	461.12	25.64
I	7	Žirmūnų g. 3 (renov.)	61	1965	34.43	6.62	6.50	0.22	0.00	21.10	2700.0	21.10	2700.0	0.00781	55.60	0.43	468.86	26.07
I	8	Bajorų kelias 3	52	2009	29.30	7.14	0.41	-0.36	3.98	22.10	2686.3	22.10	2686.3	0.00823	55.60	0.46	493.63	27.45
I	9	Pavilnionių g. 33	40	2007	25.51	5.27	0.33	0.00	3.58	19.91	2352.7	19.91	2352.7	0.00846	55.60	0.47	507.72	28.23
I	10	Peteliškių g. 10 (renov.)	22	iki 1992	17.69	1.69	3.17	0.00	2.05	11.41	1186.7	11.41	1186.7	0.00961	55.60	0.53	576.77	32.07
I	11	J.Galvydžio g. 11A	49	2007	33.85	6.50	0.00	0.08	0.00	27.27	2531.4	27.27	2531.4	0.01077	55.60	0.60	646.34	35.94
I	12	Žirmūnų g. 131 (renov.)	60	1978	58.37	8.25	10.92	-0.29	0.00	39.49	3663.8	39.49	3663.8	0.01078	55.60	0.60	646.76	35.96
I	13	M.Marcinkevičiaus g. 31, 33, 35	46	2001	46.80	4.89	6.47	-1.07	0.00	36.50	3175.3	36.50	3175.3	0.01150	55.60	0.64	689.77	38.35
I	14	Blindžių g. 7	28	2001	35.23	3.01	2.51	0.00	0.00	28.12	2440.5	28.12	2440.5	0.01152	55.60	0.64	691.44	38.44
I	15	M.Marcinkevičiaus g. 37, Baltupio g. 175	34	2003	36.66	5.41	3.82	0.10	0.00	27.33	2349.6	27.33	2349.6	0.01163	55.60	0.65	697.93	38.80
I	16	S.Žukausko g. 27	23	2002	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42	1743.3	20.42	1743.3	0.01171	55.60	0.65	702.89	39.08
I	17	Tolminkiemio g. 31	46	2007	42.15	7.86	0.56	-0.11	6.09	33.84	2822.0	33.84	2822.0	0.01199	55.60	0.67	719.60	40.01
I	18	Taikos g. 134, 136	72	1985	80.62	9.04	16.53	0.54	9.81	54.51	4428.1	54.51	4428.1	0.01231	55.60	0.68	738.57	41.06
I	19	J.Franko g. 8	16	2005	16.78	2.38	0.00	0.07	0.00	14.33	1150.3	14.33	1150.3	0.01246	55.60	0.69	747.61	41.57
I	20	J.Kubiliaus g. 4	50	2006	38.36	6.01	0.00	0.46	0.00	31.88	2532.4	31.88	2532.4	0.01259	55.60	0.70	755.30	41.99
I	21	Kovo 11-osios g. 55	37	1985	40.96	3.99	8.74	0.09	5.06	28.14	2212.4	28.14	2212.4	0.01272	55.60	0.71	763.05	42.43
I	22	Šviesos g 11 (bt. 41-60)	20	1982	20.31	2.18	4.18	-0.04	2.52	13.99	1072.0	13.99	1072.0	0.01305	55.60	0.73	782.81	43.52
II	1	Žirmūnų g. 126 (renov.)	90	1967	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	49.85	4485.0	49.85	4485.0	0.01111	55.00	0.61	666.89	36.68
II	2	Žirmūnų g. 128 (renov.)	30	1967	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	1550.0	18.12	1550.0	0.01169	55.00	0.64	701.30	38.57
II	3	Smėlio g. 11	33	1958	17.18	2.76	0.00	-0.06	0.00	14.48	1237.5	14.48	1237.5	0.01170	55.60	0.65	702.13	39.04
II	4	Taikos g. 25, 27	40	1983	40.59	5.74	7.74	-0.18	4.91	27.29	2186.7	27.29	2186.7	0.01248	55.60	0.69	748.76	41.63
II	5	Tolminkiemio g. 14	46	2006	46.43	7.99	0.39	-0.24	6.89	38.30	2989.8	38.30	2989.8	0.01281	55.60	0.71	768.52	42.73
II	6	Smėlio g. 15	24	1959	20.49	3.79	0.00	-1.80	0.00	18.51	1321.7	18.51	1321.7	0.01400	55.60	0.78	840.03	46.71
II	7	Šviesos g 14 (bt. 81-100)	20	1975	23.38	2.38	4.61	-0.09	2.97	16.48	1098.2	16.48	1098.2	0.01500	55.60	0.83	900.26	50.05
II	8	Kapsų g. 38	70	iki 1992	40.64	5.61	0.82	0.00	0.00	31.87	2072.3	31.87	2072.3	0.01538	55.60	0.85	922.65	51.30
II	9	Gedvydžių g. 29 (bt. 1-36)	35	iki 1992	47.78	4.40	8.58	0.09	0.00	34.71	2212.1	34.71	2212.1	0.01569	55.60	0.87	941.37	52.34
II	10	S.Stanevičiaus g. 7 (bt. 1-40)	40	1987	48.74	3.95	8.35	0.43	0.00	35.99	2155.0	35.99	2155.0	0.01670	55.60	0.93	1002.18	55.72
II	11	Gedvydžių g. 20	72	1989	94.20	8.43	16.15	-0.58	0.00	70.19	4195.9	70.19	4195.9	0.01673	55.60	0.93	1003.77	55.81
II	12	Taikos g. 241, 243, 245	60	1985	71.56	8.22	8.79	0.19	0.00	54.36	3133.6	54.36	3133.6	0.01735	55.60	0.96	1040.78	57.87
II	13	Žemynos g. 25	32	1986	46.14	5.03	7.74	0.00	0.00	33.65	1927.9	33.65	1927.9	0.01746	55.60	0.97	1047.32	58.23
II	14	Žemynos g. 35	88	1986	123.15	11.18	19.25	0.90	0.00	91.82	5195.5	91.82	5195.5	0.01767	55.60	0.98	1060.34	58.96
II	16	Musninkų g. 7	60	1980	77.43	6.82	12.04	0.27	0.00	58.30	3251.0	58.30	3251.0	0.01793	55.60	1.00	1076.06	59.83
II	17	Taikos g. 105	71	1985	104.11	8.28	16.95	0.49	0.00	78.38	4324.5	78.38	4324.5	0.01813	55.60	1.01	1087.54	60.47

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui	Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m² ploto buto šildymui (su PVM)
II	18	Antakalnio g. 118	59	1964	62.07	4.86	9.03	-0.42	0.00	48.61	2642.3	48.61	2642.3	0.01840	55.60	1.02	1103.74	61.37
II	19	Šviesos g 4 (bt. 81-100)	20	1991	25.79	2.85	3.28	-0.04	0.00	19.71	1071.3	19.71	1071.3	0.01840	55.60	1.02	1103.91	61.38
II	20	Gabijos g. 81 (bt. 1-36)	36	1986	48.89	3.45	8.03	0.43	0.00	36.98	1988.9	36.98	1988.9	0.01859	55.60	1.03	1115.70	62.03
II	21	Didlaukio g. 22, 24	31	1986	46.62	3.63	5.56	0.30	0.00	37.13	1870.3	37.13	1870.3	0.01986	55.60	1.10	1191.32	66.24
II	22	Kanklių g. 10B	22	1981	29.73	3.94	3.44	-0.88	0.00	23.23	1167.5	23.23	1167.5	0.01990	55.60	1.11	1193.78	66.37
III	1	Parko g. 4	32	1960	29.72	3.38	0.98	-0.48	0.00	25.83	1214.6	25.83	1214.6	0.02127	55.60	1.18	1276.13	70.95
III	2	Gelvonų g. 57	60	1981	90.80	8.65	13.20	1.96	0.00	66.99	3139.2	66.99	3139.2	0.02134	55.60	1.19	1280.47	71.19
III	3	Naugarduko g. 56	47	iki 1992	45.82	4.67	0.00	-0.03	0.00	41.18	1879.6	41.18	1879.6	0.02191	55.60	1.22	1314.45	73.08
III	4	Parko g. 6	48	1963	48.62	4.92	1.16	0.02	0.00	42.51	1913.9	42.51	1913.9	0.02221	55.60	1.23	1332.73	74.10
III	5	Šaltkalvių g. 66	108	1990	85.65	8.27	20.17	-1.54	0.00	58.75	2642.7	58.75	2642.7	0.02223	55.60	1.24	1333.78	74.16
IV	1	V.Grybo g. 30	6	1959	9.86	0.68	0.82	-0.07	0.00	8.42	310.9	8.42	310.9	0.02709	55.60	1.51	1625.47	90.38
IV	2	Vykinto g. 8	4	1955	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	214.3	6.50	214.3	0.03033	55.60	1.69	1819.99	101.19
IV	3	Lentvario g. 1	4	1952	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	108.0	3.46	108.0	0.03204	55.60	1.78	1922.10	106.87
IV	4	Gedimino pr. 27	4	1940	14.12	1.67	0.18	-0.08	0.00	12.35	383.0	12.35	383.0	0.03225	55.60	1.79	1935.05	107.59
IV	5	K.Vanagėlio g. 9	8	iki 1992	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8.43	248.0	8.43	248.0	0.03397	55.60	1.89	2038.47	113.34
IV	6	S.Skapo g. 6, 8	13	iki 1992	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.11	397.6	14.11	397.6	0.03548	55.60	1.97	2128.61	118.35
IV	7	Žygio g. 4	6	1940	9.69	0.05	0.00	0.00	0.00	9.49	250.7	9.49	250.7	0.03785	55.60	2.10	2270.74	126.25

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita).

II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (modernizuoti ar kiti kažkiek taupantys šilumą namai, taip pat naujos statybos namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus,

III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, nusidėvėję, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai. Senos nesubalansuotos

IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti, labai prastos šiluminės izoliacijos namai su senomis nesubalansuotomis vidaus šildymo ir karšto vandens