

Vidutinė lauko oro temperatūra 2019 m. balandžio mėn.

6.1 °C

Dienolaipsniai (2019 m. balandžio mėn):

214.2

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Vilniaus miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2019 m. balandžio mėn.)

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis						Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)						
					Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
					vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh									MWh	MWh	m <sup>2</sup>	MWh	m <sup>2</sup>	MWh/m <sup>2</sup> /mėn
I	1	Bajorų kelias 3	52	2009	13.60	7.68	0.44	0.89	0.83	4.59	2686.3	4.59	2686.3	0.00171	53.60	0.09	102.59	5.50						
I	2	Pavilnionių g. 31	40	2007	10.67	6.04	0.27	0.00	0.78	4.36	2350.7	4.36	2350.7	0.00185	53.60	0.10	111.16	5.96						
I	3	Svilikių g. 8	62	2007	19.48	10.36	0.00	0.50	0.00	8.62	3936.7	8.62	3936.7	0.00219	53.60	0.12	131.39	7.04						
I	4	M.Mironaitės g. 18	47	2007	15.57	8.22	0.92	0.04	1.15	6.39	2876.4	6.39	2876.4	0.00222	53.60	0.12	133.23	7.14						
I	5	Žirmūnų g. 30C	70	2008	24.35	9.30	0.00	0.00	0.00	10.73	4787.4	10.73	4787.4	0.00224	53.60	0.12	134.53	7.21						
I	6	Žaliųjų ežerų g. 9 (renov.)	87	1983	33.65	8.08	17.09	0.39	1.46	8.10	3382.6	8.10	3382.6	0.00239	53.60	0.13	143.60	7.70						
I	7	Pavilnionių g. 33	40	2007	11.88	5.55	0.36	0.00	1.07	5.97	2352.7	5.97	2352.7	0.00254	53.60	0.14	152.22	8.16						
I	8	V.Pietario g. 7	36	1987	16.00	4.34	6.43	-0.41	0.00	5.65	2176.9	5.65	2176.9	0.00260	53.60	0.14	155.77	8.35						
I	9	Žirmūnų g. 3 (renov.)	61	1965	22.94	6.97	6.96	0.73	0.00	8.28	2700.0	8.28	2700.0	0.00307	53.60	0.16	183.95	9.86						
I	10	Tolminkiemio g. 31	46	2007	18.49	7.83	0.60	1.19	1.60	8.87	2822.0	8.87	2822.0	0.00314	53.60	0.17	188.58	10.11						
I	11	S.Žukausko g. 27	23	2002	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92	1743.3	5.92	1743.3	0.00339	53.60	0.18	203.58	10.91						
I	12	M.Marcinkevičiaus g. 37, Baltupio g. 175	34	2003	18.92	5.54	4.09	0.32	0.00	8.96	2349.6	8.96	2349.6	0.00382	53.60	0.20	228.90	12.27						
I	13	Blindžių g. 7	28	2001	17.78	3.49	2.69	0.00	0.00	9.58	2440.5	9.58	2440.5	0.00393	53.60	0.21	235.60	12.63						
I	14	M.Marcinkevičiaus g. 31, 33, 35	46	2001	23.97	5.21	6.93	-0.82	0.00	12.65	3175.3	12.65	3175.3	0.00399	53.60	0.21	239.11	12.82						
I	15	J.Galvydžio g. 11A	49	2007	17.16	6.59	0.00	0.09	0.00	10.47	2531.4	10.47	2531.4	0.00414	53.60	0.22	248.26	13.31						
I	16	Peteliškių g. 10 (renov.)	22	iki 1992	11.79	2.50	3.39	0.00	0.92	5.13	1186.7	5.13	1186.7	0.00432	53.60	0.23	259.33	13.90						
I	17	Žirmūnų g. 131 (renov.)	60	1978	37.03	8.54	11.70	0.59	0.00	16.20	3663.8	16.20	3663.8	0.00442	53.60	0.24	265.36	14.22						
I	18	J.Franko g. 8	16	2005	7.98	2.87	0.00	-0.01	0.00	5.12	1150.3	5.12	1150.3	0.00445	53.60	0.24	267.01	14.31						
I	19	J.Kubiliaus g. 4	50	2006	18.90	6.27	0.00	0.61	0.00	12.02	2532.4	12.02	2532.4	0.00475	53.60	0.25	284.72	15.26						
I	20	Taikos g. 134, 136	72	1985	49.02	8.98	17.71	1.12	3.82	21.21	4428.1	21.21	4428.1	0.00479	53.60	0.26	287.39	15.40						
I	21	Šviesos g 11 (bt. 41-60)	20	1982	12.34	2.19	4.48	0.11	1.00	5.57	1072.0	5.57	1072.0	0.00519	53.60	0.28	311.66	16.70						
I	22	Kovo 11-osios g. 55	37	1985	26.61	4.52	9.36	0.17	2.26	12.56	2212.4	12.56	2212.4	0.00568	53.60	0.30	340.57	18.25						
II	1	Tolminkiemio g. 14	46	2006	19.46	8.89	0.00	0.19	0.00	10.39	2989.8	10.39	2989.8	0.00347	53.60	0.19	208.41	11.17						
II	2	Taikos g. 25, 27	40	1983	23.51	5.73	8.30	-0.78	1.85	10.27	2186.7	10.27	2186.7	0.00470	53.60	0.25	281.73	15.10						
II	3	Šviesos g 14 (bt. 81-100)	20	1975	13.47	2.41	4.94	-0.17	1.13	6.29	1098.2	6.29	1098.2	0.00572	53.60	0.31	343.43	18.41						
II	4	Kapsų g. 38	70	iki 1992	21.43	5.87	0.88	0.00	0.00	12.08	2072.3	12.08	2072.3	0.00583	53.60	0.31	349.84	18.75						
II	5	Smėlio g. 11	33	1958	10.74	3.10	0.00	0.27	0.00	7.38	1237.5	7.38	1237.5	0.00596	53.60	0.32	357.73	19.17						
II	6	Žemynos g. 25	32	1986	24.93	4.47	8.29	0.00	0.00	11.59	1927.9	11.59	1927.9	0.00601	53.60	0.32	360.79	19.34						
II	7	Žemynos g. 35	88	1986	69.02	12.63	20.62	0.58	0.00	35.19	5195.5	35.19	5195.5	0.00677	53.60	0.36	406.38	21.78						
II	8	Gedvydžių g. 29 (bt. 1-36)	35	iki 1992	29.39	4.39	9.20	0.35	0.00	15.44	2212.1	15.44	2212.1	0.00698	53.60	0.37	418.93	22.45						
II	9	Gedvydžių g. 20	72	1989	55.59	7.97	17.30	-0.37	0.00	30.70	4195.9	30.70	4195.9	0.00732	53.60	0.39	438.94	23.53						
II	10	Taikos g. 241, 243, 245	60	1985	40.96	8.20	9.42	0.12	0.00	23.23	3133.6	23.23	3133.6	0.00741	53.60	0.40	444.71	23.84						
II	11	Smėlio g. 15	24	1959	16.20	4.20	0.00	2.17	0.00	9.82	1321.7	9.82	1321.7	0.00743	53.60	0.40	446.00	23.91						

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosioms reikmėms	Butų ir kitų patalpų šildymui	Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m <sup>2</sup> ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m <sup>2</sup> ploto buto šildymui (su PVM)
II	12	S.Stanevičiaus g. 7 (bt. 1-40)	40	1987	29.72	3.74	8.95	0.75	0.00	16.28	2155.0	16.28	2155.0	0.00755	53.60	0.40	453.25	24.29
II	13	Žirmūnų g. 126 (renov.)	90	1967	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	34.26	4485.0	34.26	4485.0	0.00764	53.10	0.41	458.26	24.33
II	14	Šviesos g 4 (bt. 81-100)	20	1991	14.45	3.12	3.51	-0.32	0.00	8.13	1071.3	8.13	1071.3	0.00759	53.60	0.41	455.47	24.41
II	16	Žirmūnų g. 128 (renov.)	30	1967	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	1550.0	12.30	1550.0	0.00794	53.10	0.42	476.25	25.29
II	17	Gabijos g. 81 (bt. 1-36)	36	1986	28.85	3.32	8.60	0.92	0.00	16.02	1988.9	16.02	1988.9	0.00805	53.60	0.43	483.17	25.90
II	18	Taikos g. 105	71	1985	63.26	8.31	18.16	1.32	0.00	35.46	4324.5	35.46	4324.5	0.00820	53.60	0.44	491.99	26.37
II	19	Musninkų g. 7	60	1980	48.07	6.93	12.90	0.77	0.00	27.47	3251.0	27.47	3251.0	0.00845	53.60	0.45	506.97	27.17
II	20	Didlaukio g. 22, 24	31	1986	26.26	3.86	5.96	0.63	0.00	15.81	1870.3	15.81	1870.3	0.00846	53.60	0.45	507.35	27.19
II	21	Kanklių g. 10B	22	1981	17.83	4.09	3.69	-0.26	0.00	10.32	1167.5	10.32	1167.5	0.00884	53.60	0.47	530.27	28.42
II	22	Antakalnio g. 118	59	1964	39.17	5.24	9.67	0.02	0.00	24.24	2642.3	24.24	2642.3	0.00918	53.60	0.49	550.53	29.51
III	1	Naugarduko g. 56	47	iki 1992	18.88	5.16	0.00	0.19	0.00	13.52	1879.6	13.52	1879.6	0.00719	53.60	0.39	431.67	23.14
III	2	Gelvonų g. 57	60	1981	65.28	8.17	14.14	12.07	0.00	30.89	3139.2	30.89	3139.2	0.00984	53.60	0.53	590.35	31.64
III	3	Šaltkalvių g. 66	108	1990	56.04	8.84	21.62	-1.09	0.00	26.67	2642.7	26.67	2642.7	0.01009	53.60	0.54	605.48	32.45
III	4	Parko g. 6	48	1963	26.04	5.03	1.24	0.33	0.00	19.44	1913.9	19.44	1913.9	0.01016	53.60	0.54	609.42	32.67
III	5	Parko g. 4	32	1960	16.86	3.67	1.05	-0.30	0.00	12.45	1214.6	12.45	1214.6	0.01025	53.60	0.55	615.05	32.97
IV	1	Gedimino pr. 27	4	1940	5.79	1.51	0.20	0.43	0.00	3.65	383.0	3.65	383.0	0.00953	53.60	0.51	572.02	30.66
IV	2	V.Grybo g. 30	6	1959	5.51	0.87	0.88	-0.11	0.00	3.86	310.9	3.86	310.9	0.01242	53.60	0.67	745.16	39.94
IV	3	Vykinto g. 8	4	1955	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	214.3	2.94	214.3	0.01370	53.60	0.73	822.23	44.07
IV	4	Lentvario g. 1	4	1952	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	108.0	1.56	108.0	0.01448	53.60	0.78	868.54	46.55
IV	5	K.Vanagėlio g. 9	8	iki 1992	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	248.0	4.62	248.0	0.01863	53.60	1.00	1117.94	59.92
IV	6	S.Skapo g. 6, 8	13	iki 1992	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	397.6	7.50	397.6	0.01887	53.60	1.01	1132.13	60.68
IV	7	Žygio g. 4	6	1940	5.18	0.11	0.00	0.00	0.00	4.82	250.7	4.82	250.7	0.01925	53.60	1.03	1154.76	61.90

### Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita).

II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (modernizuoti ar kiti kažkiek taupantys šilumą namai, taip pat naujos statybos namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kur atitvarų

III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, nusidėvėję, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai. Senos nesubalansuotos vidaus

IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti, labai prastos šiluminės izoliacijos namai su senomis nesubalansuotomis vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis).