

Vidutinė lauko oro temperatūra 2019 m. spalio mėn. 9.0 °C

Dienolaipsniai (2019 m. spalio mėn.): 266.4

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą analizė Vilniaus miesto daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (2019 m. spalio mėn.)

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Suvartotas šilumos kiekis						Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)						
					iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosios reikmės	Butų ir kitų patalpų šildymui									MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
					vnt.	metai	MWh	MWh	MWh	MWh									MWh	MWh	m ²	MWh	m ²	MWh/m ² /mėn
I	1	Sviliškių g. 8	62	2007	19.62	10.50	0.00	0.52	0.00	8.60	3936.7	8.60	3936.7	0.00218	42.70	0.09	131.07	5.60						
I	2	M.Mironaitės g. 18	47	2007	15.73	8.49	0.00	-0.02	1.31	7.26	2876.4	7.26	2876.4	0.00252	42.70	0.11	151.46	6.47						
I	3	Pavilnionių g. 31	40	2007	11.92	5.74	0.00	0.00	1.11	6.18	2350.7	6.18	2350.7	0.00263	42.70	0.11	157.75	6.74						
I	4	Bajorų kelias 3	52	2009	15.00	7.46	0.00	0.34	1.29	7.19	2686.3	7.19	2686.3	0.00268	42.70	0.11	160.68	6.86						
I	5	Žirmūnų g. 3 (renov.)	61	1965	23.04	6.64	8.22	0.45	0.00	7.73	2700.0	7.73	2700.0	0.00286	42.70	0.12	171.85	7.34						
I	6	Žirmūnų g. 30C	70	2008	26.78	10.14	0.00	0.00	0.00	14.33	4787.4	14.33	4787.4	0.00299	42.70	0.13	179.61	7.67						
I	7	Žaliųjų ežerų g. 9 (renov.)	87	1983	35.08	7.18	16.47	1.24	1.84	10.20	3382.6	10.20	3382.6	0.00301	42.70	0.13	180.84	7.72						
I	8	V.Pietario g. 7	36	1987	19.04	4.68	7.19	0.01	0.00	7.15	2176.9	7.15	2176.9	0.00329	42.70	0.14	197.21	8.42						
I	9	Pavilnionių g. 33	40	2007	13.15	5.39	0.00	0.00	1.40	7.76	2352.7	7.76	2352.7	0.00330	42.70	0.14	197.85	8.45						
I	10	Peteliškių g. 10 (renov.)	22	iki 1992	13.20	1.44	3.46	0.00	0.90	5.00	1186.7	5.00	1186.7	0.00421	42.70	0.18	252.69	10.79						
I	11	M.Marcinkevičiaus g. 31, 33, 35	46	2001	27.21	5.04	8.53	-0.71	0.00	14.35	3175.3	14.35	3175.3	0.00452	42.70	0.19	271.18	11.58						
I	12	J.Kubiliaus g. 4	50	2006	19.35	6.54	0.00	1.37	0.00	11.45	2532.4	11.45	2532.4	0.00452	42.70	0.19	271.26	11.58						
I	13	J.Galvydžio g. 11A	49	2007	18.51	6.54	0.00	-0.27	0.00	12.24	2531.4	12.24	2531.4	0.00484	42.70	0.21	290.14	12.39						
I	14	Žirmūnų g. 131 (renov.)	60	1978	41.28	8.86	12.92	1.29	0.00	18.21	3663.8	18.21	3663.8	0.00497	42.70	0.21	298.25	12.74						
I	15	S.Žukausko g. 27	23	2002	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81	1743.3	8.81	1743.3	0.00505	42.70	0.22	303.12	12.94						
I	16	J.Franko g. 8	16	2005	8.81	2.66	0.00	0.30	0.00	5.86	1150.3	5.86	1150.3	0.00509	42.70	0.22	305.45	13.04						
I	17	Tolminkiemio g. 31	46	2007	22.27	7.78	0.00	-0.03	2.61	14.52	2822.0	14.52	2822.0	0.00514	42.70	0.22	308.70	13.18						
I	18	M.Marcinkevičiaus g. 37, Baltupio g. 175	34	2003	22.13	4.43	4.43	0.97	0.00	12.29	2349.6	12.29	2349.6	0.00523	42.70	0.22	313.92	13.40						
I	19	Kovo 11-osios g. 55	37	1985	26.47	4.67	10.15	0.02	2.09	11.63	2212.4	11.63	2212.4	0.00526	42.70	0.22	315.50	13.47						
I	20	Šviesos g 11 (bt. 41-60)	20	1982	12.83	2.06	4.82	-0.02	1.08	5.98	1072.0	5.98	1072.0	0.00558	42.70	0.24	334.52	14.28						
I	21	Blindžių g. 7	28	2001	23.15	4.51	2.94	0.00	0.00	15.11	2440.5	15.11	2440.5	0.00619	42.70	0.26	371.36	15.86						
I	22	Taikos g. 134, 136	72	1985	56.79	8.87	18.72	0.97	5.08	28.22	4428.1	28.22	4428.1	0.00637	42.70	0.27	382.34	16.33						
II	1	Tolminkiemio g. 14	46	2006	24.86	8.44	0.00	-0.18	0.00	16.59	2989.8	16.59	2989.8	0.00555	42.70	0.24	333.03	14.22						
II	2	Šviesos g 14 (bt. 81-100)	20	1975	13.36	2.24	4.80	0.01	1.14	6.31	1098.2	6.31	1098.2	0.00574	42.70	0.25	344.70	14.72						
II	3	Taikos g. 25, 27	40	1983	27.06	4.74	8.66	0.61	2.35	13.04	2186.7	13.04	2186.7	0.00596	42.70	0.25	357.81	15.28						
II	4	Žemynos g. 25	32	1986	25.15	4.32	8.56	0.00	0.00	11.60	1927.9	11.60	1927.9	0.00602	42.70	0.26	361.01	15.42						
II	5	Smėlio g. 11	33	1958	12.14	3.62	0.00	-0.05	0.00	8.57	1237.5	8.57	1237.5	0.00692	42.70	0.30	415.38	17.74						
II	6	Žemynos g. 35	88	1986	76.04	12.69	19.61	1.69	0.00	42.05	5195.5	42.05	5195.5	0.00809	42.70	0.35	485.59	20.73						
II	7	Žirmūnų g. 126 (renov.)	90	1967	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	37.55	4485.0	37.55	4485.0	0.00837	42.20	0.35	502.31	21.20						
II	8	Žirmūnų g. 128 (renov.)	30	1967	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12	1550.0	13.12	1550.0	0.00846	42.20	0.36	507.87	21.43						
II	9	Gabijos g. 81 (bt. 1-36)	36	1986	31.46	3.64	9.12	0.80	0.00	17.90	1988.9	17.90	1988.9	0.00900	42.70	0.38	540.05	23.06						
II	10	S.Stanevičiaus g. 7 (bt. 1-40)	40	1987	33.31	3.77	9.43	0.36	0.00	19.75	2155.0	19.75	2155.0	0.00916	42.70	0.39	549.86	23.48						
II	11	Kapsų g. 38	70	iki 1992	26.98	6.41	0.75	0.00	0.00	18.99	2072.3	18.99	2072.3	0.00917	42.70	0.39	549.92	23.48						
II	12	Taikos g. 241, 243, 245	60	1985	46.69	8.58	10.61	-1.24	0.00	28.73	3133.6	28.73	3133.6	0.00917	42.70	0.39	550.20	23.49						
II	13	Smėlio g. 15	24	1959	15.89	3.77	0.00	-0.09	0.00	12.22	1321.7	12.22	1321.7	0.00924	42.70	0.39	554.54	23.68						
II	14	Gedvydžių g. 29 (bt. 1-36)	35	iki 1992	34.57	4.46	9.08	0.39	0.00	20.65	2212.1	20.65	2212.1	0.00933	42.70	0.40	560.01	23.91						

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą	Nr.	Adresas	Butų sk.	Statybos metai	Iš viso	Karštam vandeniui ruošti	Karšto vandens temp. palaikymui	Su nepaskirstytu karštu vandeniu	Bendrosios reikmės	Butų ir kitų patalpų šildymui	Namo plotas	Apmokestinta šiluma šildymui gyventojams	Butų plotas	Šilumos suvartojimas šildymui	Šilumos kaina gyventojams (su PVM)	Mokėjimai už šilumą 1 m ² ploto šildymui (su PVM)	Šilumos suvartojimas 60 m ² ploto buto šildymui	Mokėjimai už šilumą 60 m ² ploto buto šildymui (su PVM)
II	16	Musninkų g. 7	60	1980	52.26	6.71	14.16	1.04	0.00	30.35	3251.0	30.35	3251.0	0.00934	42.70	0.40	560.15	23.92
II	17	Taikos g. 105	71	1985	72.40	8.48	19.60	0.70	0.00	43.62	4324.5	43.62	4324.5	0.01009	42.70	0.43	605.15	25.84
II	18	Šviesos g 4 (bt. 81-100)	20	1991	17.09	3.03	3.38	-0.23	0.00	10.90	1071.3	10.90	1071.3	0.01018	42.70	0.43	610.55	26.07
II	19	Antakalnio g. 118	59	1964	45.85	5.93	12.20	0.55	0.00	27.17	2642.3	27.17	2642.3	0.01028	42.70	0.44	617.03	26.35
II	20	Gedvydžių g. 20	72	1989	70.04	7.89	17.77	0.73	0.00	43.66	4195.9	43.66	4195.9	0.01040	42.70	0.44	624.30	26.66
II	21	Didlaukio g. 22, 24	31	1986	30.90	3.12	6.45	0.96	0.00	20.37	1870.3	20.37	1870.3	0.01089	42.70	0.47	653.45	27.90
II	22	Kanklių g. 10B	22	1981	20.52	3.53	4.32	-0.88	0.00	13.55	1167.5	13.55	1167.5	0.01161	42.70	0.50	696.32	29.73
III	1	Naugarduko g. 56	47	iki 1992	25.12	5.20	0.00	0.01	0.00	19.92	1879.6	19.92	1879.6	0.01060	42.70	0.45	635.81	27.15
III	2	Parko g. 4	32	1960	17.44	3.35	0.94	-0.19	0.00	13.34	1214.6	13.34	1214.6	0.01098	42.70	0.47	659.06	28.14
III	3	Gelvonų g. 57	60	1981	60.28	8.99	15.37	0.60	0.00	35.31	3139.2	35.31	3139.2	0.01125	42.70	0.48	674.95	28.82
III	4	Šaltkalvių g. 66	108	1990	60.92	9.35	22.15	-2.41	0.00	31.83	2642.7	31.83	2642.7	0.01205	42.70	0.51	722.75	30.86
III	5	Parko g. 6	48	1963	31.30	4.83	1.21	-0.19	0.00	25.46	1913.9	25.46	1913.9	0.01330	42.70	0.57	798.04	34.08
IV	1	Gedimino pr. 27	4	1940	6.18	1.57	0.32	1.79	0.00	2.49	383.0	2.49	383.0	0.00650	42.70	0.28	389.96	16.65
IV	2	Lentvario g. 1	4	1952	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	108.0	1.40	108.0	0.01297	42.70	0.55	778.44	33.24
IV	3	V.Grybo g. 30	6	1959	6.92	0.68	1.01	-0.07	0.00	5.30	310.9	5.30	310.9	0.01705	42.70	0.73	1023.15	43.69
IV	4	Vykinto g. 8	4	1955	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	214.3	3.88	214.3	0.01811	42.70	0.77	1086.79	46.41
IV	5	S.Skapo g. 6, 8	13	iki 1992	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62	397.6	8.62	397.6	0.02168	42.70	0.93	1300.98	55.55
IV	6	Žygio g. 4	6	1940	6.15	0.27	0.00	0.00	0.00	5.90	250.7	5.90	250.7	0.02352	42.70	1.00	1411.13	60.26
IV	7	K.Vanagėlio g. 9	8	iki 1992	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	248.0	6.00	248.0	0.02418	42.70	1.03	1450.59	61.94

Pastatų grupės kategorija pagal šilumos suvartojimą:

I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, apšiltinti, modernizuoti namai ir namai su individualiu šildymo reguliavimu ir apskaita).

II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos (modernizuoti ar kiti kažkiek taupantys šilumą namai, taip pat naujos statybos namai, tačiau turintys didelius vitrininius langus, kur

III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (pastatyti iki 1992 m., neapšiltinti, nusidėvėję, kuriuose nuo jų pastatymo dienos neatlikti jokie didesni remonto darbai. Senos nesubalansuotos vidaus

IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug šilumos (senos statybos, nerenovuoti, labai prastos šiluminės izoliacijos namai su senomis nesubalansuotomis vidaus šildymo ir karšto vandens